

Выполненные работы на участке фильтровальная станция с за 2020 год по улучшению водоснабжения:

На первом подъеме и в хлораторной:

- произведено обследование и чистка оголовка
- ремонт насосов №1,2,3,4
- замена кранов на коллекторах с баллонами хлора d 20 в количестве 3 штук
- ремонт хлоратора Лонии 100 КМ №1,2
- замена хлоратора Лонии 100 КМ
- ремонт хлоропровода
- ремонт насосов перекачки промывной воды
- ремонт задвижек d 100 на насосах перекачки промывной воды в количестве 3-х штук
- ремонт вакуумных насосов
- ремонт задвижки d 300 мм на насосах №1,2,3,4.
- замена задвижки d 300 мм на насосе №2
- ремонт дренажного насоса
- ремонт системы вентиляции

На втором подъеме:

- ремонт насосов №1,2,3,4
- ремонт промывного насоса
- ремонт вакуумных насосов
- ремонт фильтров №1,2,3,4,5,6,7,8
- ремонт регулирующих клапанов на фильтрах №1,2,3,4,5,6,7,8
- ремонт водопровода для мытья фильтров d 20 мм с заменой рукавов, кранов и фитингов
- замена кранов для отбора проб d 15 в количестве 8 штук
- ремонт задвижек d 250 мм в количестве 32-х штук
- ремонт системы отопления с заменой задвижки d 100 мм с частичной заменой трубы d 89 мм в количестве 12 метров, d 102 в количестве 6 метров, с частичной изоляцией
- замена лестничных маршей под фильтрами в количестве 2-х штук
- ремонт мягкой кровли здания второго подъема с частичной замены бетонной стяжки 75 кв.м

- частичная замена трапа под фильтрами 10 пог.м

Подъем в санатории Каменный цветок:

- ремонт насосов №1,2

- ремонт дозатора

- ремонт системы отопления с частичной изоляцией

- замена хлоропровода d 20 мм в количестве 16 пог.м